| **SITUATION N°1** | **INTERVENTION SUR UNE TOITURE-TERRASSE** | | |
|---|---|---|---|
| **Tâches** | **Techniques de réalisation** | **Risques** | **Moyens de prévention** |
| n°1: Accès à la partie supérieure de l'immeuble | A: Escalier ou via le local technique | proximité d'équipements techniques (local technique) | Consignation éventuelle des équipements // balisage |
| | B: Echelle via un skydome (ou hublot de toit/puit de lumière/trappe de désenfumage) | Configuration des accès | Vérification du système d'ouverture et de blocage |
| | | Echelle existante ou non (Etat) | Vérification de l'état et des fixations // Positionnement et stabilité de l'échelle |
| | | passage des tiers | Sécurisation de la zone |
| n° 2: Déplacement sur la zone | | Chutes | Balisage périphérique (existant ou mis en place préalablement à l'intervention) |
| | | | Contrôle de la présence de points d'ancrage et de lignes de vie |
| | | Antenne-relais téléphonique (sur-risque) | Balisage des zones de déplacements et d'interventions |
| | | Revêtement du sol (sur-risque) | Protection des skydômes (ou hublot de toit/puit de lumière/trappe de désenfumage) |

| Tâches | Techniques de réalisation | Risques | Moyens de prévention |
|---|---|---|---|
| n° 3: Curage et détartrage de colonnes | A: Amenée/replis des outils des matériels et produits sur la zone de l'intervention | Chute | |
| | | Manutention des outils du matériel et produits | |
| | | chute du matériel | |
| | B: Utilisation de la HP ou détartreur | Chute | |
| | | Manutention des outils du matériel et produits | |
| | | risque HP (coupure, perforation, choc…) | |
| | | chute du matériel | |
| | | | |
| n° 4: Inspection de colonnes | A: Amenée/replis des outils des matériels et produits sur la zone de l'intervention | Chute | |
| | | Manutention des outils du matériel et produits | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | chute d'outillage | |
| **Tâches** | **Techniques de réalisation** | **Risques** | **Moyens de prévention** |
| n° 5: Entretien de systèmes de ventilation | A: Amenée/repli des outils des matériels et produits sur la zone de l'intervention | Chute | |
| | | Manutention des outils du matériel et produits | |
| | | chute d'outillage | |
| | B: Ramonage des conduits | Chute | |
| | | Manutention des outils du matériel et produits | |
| | | chute d'outillage | |
| | | Chute | |
| | | Manutention des outils du matériel et produits | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C: Parties mécaniques et electro-mécaniques | chute d'outillage | |
| **Tâches** | **Techniques de réalisation** | **Risques** | **Moyens de prévention** |
| n° 6: Démoussage de la toiture-terrasse | A: Utilisation de produits biocides et phyto | exposition à des agents chimiques | |
| | | Chute | |
| | | Manutention des outils du matériel et produits | |
| | | chute d'outillage | |
| | | Chute | |
| | | Manutention des outils du matériel et produits | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | B: Nettoyage manuel et/ou mécanique | chute d'outillage | |
| **Tâches** | **Techniques de réalisation** | **Risques** | **Moyens de prévention** |
| n° 7: Entretien d'évacuations d'eaux | A: Nettoyage manuel et/ou mécanique | Chute | |
| | | Manutention des outils du matériel et produits | |
| | | chute d'outillage | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| pluviales | B: Utilisation de la HP | Chute | |
| | | Manutention des outils du matériel et produits | |
| | | chute d'outillage | |
| **Tâches** | **Techniques de réalisation** | **Risques** | **Moyens de prévention** |
| n° 8: lutte contre les nuisances des volatiles | A: Nettoyage manuel | Chute | |
| | | Manutention des outils du matériel et produits | |
| | | chute d'outillage | |
| | | Attaque de volatiles | |
| | B: Pose de dispositifs anti volatiles | Chute | |
| | | Manutention des outils du matériel et produits | |


B. Pose de dispositifs anti volatiles
chute d'outillage
Attaque de volatiles

utilisation d'une nacelle

| |
|---|
| Revêtement du sol (sur-risque) |
| Conditions climatiques (sur-risque) |

utilisation d'un échafaudage